

Утверждаю

Начальник отдела образования

Студенова Е.В.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание отдела образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края
- 1.2. Адрес объекта 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова, 42
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 1 этаж, 782,3 кв.м наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положения, краткое наименование) Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, краткое наименование: ОО администрации Тюхтетского округа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова, 42
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Тюхтетского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.
- 2.2. Виды оказываемых услуг Решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта_ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: рейсовым автобусом до автовокзала с.Тюхтет, ул.Советская, 2

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

время движения (пешком) 2 минуты

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.3.Перекрестки: нерегулируемые;

3.4.Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.5.Перепады высоты на пути: нет

3.6.Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВДН»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Капитальный ремонт</i>
8	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт</i>

4.2.Период проведения работ по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения плана .

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно .

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования, строительства)

4.4.2.Техническая экспертиза, разработка ПСД

4.5.Информация размещена (обновлена) на сайте отдела образования

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования от 13.02.2023

Утверждаю

Начальник отдела образования

Студенова Е.В.



Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности

с.Тюхтет

13.03.2023

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание отдела образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

1.2. Адрес объекта 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 1 этаж, 782,3 кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положения, краткое наименование) Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, краткое наименование: ОО администрации Тюхтетского округа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

На объекте оказываются услуги, относящиеся к деятельности органов местного самоуправления по управлению вопросами образования. Услуга оказывается всем категориям населения.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовым автобусом до автовокзала с.Тюхтет, ул.Советская, 2

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

время движения (пешком) 2 минуты

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.3. Перекрестки: нерегулируемые;

3.4. Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.5. Перепады высоты на пути: нет

3.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВДН»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВДН» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выравнивание дорожного полотна Установка тактильных средств на пути Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки
Вход (входы) в здание	Установка знаков доступности
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка перекатных пандусов Установка информирующих обозначений
Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция ширины дверного проема Реконструкция санузла Демонтаж ступеней Установка поручней Установка специальной сантехники
Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка знаков и символов, соответствующих нормативным документам по стандартизации
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальной информации Выравнивание дорожного полотна
Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней

4.2. Период проведения работ 2024-2029 гг. в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта Отдела образования.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект (с объекта). Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

5.Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

Приложение 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) на 2 л.

Приложение 2.Входа (входов) в здание на 2 л.

Приложение 3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) на 2 л.

Приложение 4.1.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов на 2 л.

Приложение 4.2.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда на 1 л.

Приложение 4.3.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения на 2 л.

Приложение 5.Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

Приложение 6.Системы информации на объекте на 3 л.

Приложение 7.Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) на 2 л.

Приложение 8. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий на 1 л.

Руководитель рабочей группы

Е.В. Студенова, начальник

Члены рабочей группы

А.Д. Каримов, главный механик

Т.В. Цвях, главный специалист

В том числе представитель администрации

Напряшкин В.А.

Приложение 1
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13" февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Перепады высот, устройство съездов, установка тактильных средств на пути следования, дублирующих рельефных знаков	К, О, С	Выровнять дорожное полотно, установить тактильные средства на пути следования, дублирующих рельефных знаков	Капитальный ремонт
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	-	-	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13 " февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Отсутствует «кнопка вызова»	К, О, С	Необходима установка «кнопки и вызова»	Установка кнопки вызова
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13" февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	К, О, С, Г	установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет тактильных средств и обозначений	К, О, С, Г	Установка тактильных средств и обозначений, устранение порогов, индивидуальное решение с ТСР	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутст	К, О, С,		

1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С, Г	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Капитальный ремонт
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие обозначения помещений	К, О, С, Г	установить информирующие таблички с дублирующими и рельефными знаками	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И			Индивидуальные решения с помощью ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4(II)
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13" февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности $\leq*$ (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) $\leq**\geq$ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда				

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13" февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

Комментарий к заключению: -

Приложение 5
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13" февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей,	К, О, С	установить поручни и опоры, установить крючки для одежды, костылей,	Капитальный ремонт

					имеются ступени, недостаточная ширина дверного проема, отсутствует контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу, отсутствие направляющей тактильной плитки (на полу)		убрать ступени, расширить дверной проем	
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях		установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13" февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

с.Тюхтет, ул.Кирова, 42

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	отсутствуют схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации, пульт охранно	Г	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	Текущий ремонт

					й сигнали зации			
2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует акустические средства информации	С	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	Текущий ремонт
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридору	С, О	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, д.б. комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактиль	С, О		

					ную информацию с указанием движения и получения мест услуги		
--	--	--	--	--	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение 7

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование Тюхтетский муниципальный округ

№ п/п	Наименование организации	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Образовательные организации дошкольного образования				
1	Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края	разработан	13 февраля 2023 года	Доступен условно

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается

вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8

Информация

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование Тюхтетский муниципальный округ

№ п/п	Наименование организации	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем организации	в 2023 году	В 2025 году
Казенное учреждение					
1.	Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края	разработан	13 февраля 2023 года	0	10 000,00 рублей