

«Утверждаю»

ФИО Студенова Елена Васильевна



07.07.2025

## **План подготовки к отопительному сезону 2025-2026**

«  »

(В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

### *1. Общие сведения*

1.	Адрес здания	Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 42
2.	Организация, осуществляющая управление зданием	Отдел образования администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края
3.	Год постройки/ввода в эксплуатацию здания	1952
4.	Площадь помещений в здании м кв.	153,8
5.	Теплоснабжающая организация	ООО «Гранд»
6.	Материал стен здания	дерево
7.	Наличие подвала в здании	нет
8.	Наличие прибора учёта тепловой энергии в здании	нет
9.	Наличие элеватора/теплового пункта в здании	нет
10.	Система отопления здания	централизованное
11.	Схема отопления здания	нет
12.	Система ГВС в здании	автономное
13.	Материал трубопроводов системы отопления в здании	чугун
14.	Схема централизованного теплоснабжения в здании	нет
15.	Система газоснабжения в здании	нет

### *2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных сезонов*

1.	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 гг.	242
	2023-2024 гг.	242
	2024-2025 гг.	247
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 гг.	-7 <sup>0</sup> С, -8 <sup>0</sup> С,
	2023-2024 гг.	-5 <sup>0</sup> С, -6 <sup>0</sup> С,
	2024-2025 гг.	-6 <sup>0</sup> С, -7 <sup>0</sup> С,

3.	Объём потреблённой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учёта)	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в здании	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
5.	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в здании	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерыва в поставке теплоносителя	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
6.2	Случаи нарушений теплового режима тепловой энергии	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
7.	Количество обращений/жалоб потребителя на снижение качества/параметров услуги отопления в РСО	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
8.	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0

*3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону*

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1.	Проверка целостности теплового контура здания	07.07.2025
2.	Проверка запорной арматуры на предмет отсутствия протечек, уплотнений	07.07.2025
3.	Проверка работоспособности вентилей, задвижек	07.07.2025
4.	Проверка теплопотребляющих установок (трубы, батареи)	07.07.2025
5.	Промывка системы отопления здания	не проводилась
6.	Опрессовка системы отопления здания	01.08.2025
7.	Наладка системы отопления здания	01.08.2025
8.	Проверка отсутствия перекосов, щелей в дверных и оконных проёмах, а также целостности остекления	01.08.2025
9.	Осмотр фундамента здания на предмет отсутствия трещин, просадок	01.08.2025